

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Куцёвском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 6п-18-2023 ст. Куцёвская, пер. Школьный, 48 « 20 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Кузьменко Мариной Борисовной

При проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 (далее МБДОУ д/с комбинированного вида №1) станицы Куцёвской муниципального образования Куцёвский район, Краснодарский край, Куцёвский район, станица Куцёвская, переулок Школьный, 48

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г № 52-ФЗ), п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП2.4.3648-20) - половое покрытие (плитка, паркет) в группах №7, №8 раннего возраста, подготовительных №4, № 9, старшей №12, прачечной - имеет дефекты и повреждения (выбоины, сколы, трещины – в раздаточных, умывальных, туалетных комнатах и прачечной);
- ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 - в туалетном помещении группы №7 раннего возраста душевой поддон имеет дефекты и повреждения (сколы и следы ржавчины);
- ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в моечных групповых помещений №8 раннего возраста, подготовительной №9, 1-й старшей – 2-х секционные моечные ванны имеют дефекты и повреждения (сколы и следы ржавчины); шкафы для хранения посуды в группах №7 раннего возраста, средней №11, старшей №7 имеют острые заусенцы и сколы; в моечных групповых помещений сушилки для посуды имеют следы ржавчины.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения полового покрытия (плитки, паркета) в группах №7, №8 раннего возраста, подготовительных №4, № 9, старшей №12 - в раздаточных, умывальных, туалетных комнатах и прачечной (ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

Срок устранения нарушения до 10.11.2023г.

2. Заменить в моечных групповых помещений №8 раннего возраста, подготовительной №9, 1-й старшей – 2-х секционные моечные ванны; шкафы для хранения посуды в группах №7 раннего

возраста, средней №11, старшей №7; сушилки для посуды в моечных групповых помещений (ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

Срок устранения нарушения до 10.11.2023г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 станицы Кущёвской муниципального образования Кущёвский район, Краснодарский край, Кущёвский район, станица Кущёвская, переулок Школьный, 48
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 (тел. 8(86168)4-11-60, E-mail: kushev@kubanrpn.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» ноября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.Б. Кузьменко
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» февраля 2023г.


(подпись)

Н.Ю. Лобода
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kushevsku@mo.krasnodar.ru

Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, пер. им. Б.Е. Москвича, д.67, администрация муниципального образования Кущёвский район

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997396

Владелец Шостак Людмила Ивановна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025